

# Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 23:46

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-119-УХЛ3.1-IP68-0,1-60,0 кПа-05-0050-Ex-M20x1,5-PFA-KC	<b>Модель:</b> 119
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1 (группа исполнения С4)
	<b>Погрешность:</b> $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений
	<b>Верхний предел измерения и единицы измерения:</b> 60,0 кПа
	<b>Выходной сигнал:</b> 0 - 5 мА (05)
	<b>Диапазон компенсации температурной погрешности:</b> 0...+50 °С (0050)
	<b>Специальное исполнение:</b> Exia по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 ( Ex )
	<b>Механическое присоединение к процессу:</b> M20x1,5
	<b>Материал уплотнения:</b> PFA
	<b>Электрическое присоединение:</b> DIN43650C (4-конт.) ( KC )
	<b>Госповерка:</b> без госповерки ( - )
	<b>Степень защиты:</b> IP68 по ГОСТ 14254-96
	<b>ГОСТ:</b> ТУ 4212-001-29301297-09