

Спецификация

Сформировано: 21.05.2026 23:46

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-119-УХЛ3.1-IP68-0,1-250,0 кПа-02-0050-Ех-М20х1,5-FFPM-КС | Модель: 119 |
| | Климатическое исполнение: УХЛ3.1 (группа исполнения С4) |
| | Погрешность: $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений |
| | Верхний предел измерения и единицы измерения: 250,0 кПа |
| | Выходной сигнал: 0 - 20 мА (02) |
| | Диапазон компенсации температурной погрешности: 0...+50 °С (0050) |
| | Специальное исполнение: Ех1а по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 (Ех) |
| | Механическое присоединение к процессу: М20х1,5 |
| | Материал уплотнения: FFPM |
| | Электрическое присоединение: DIN43650С (4-конт.) (КС) |
| | Госповерка: без госповерки (-) |
| | Степень защиты: IP68 по ГОСТ 14254-96 |
| | ГОСТ: ТУ 4212-001-29301297-09 |