

Спецификация

Сформировано: 31.05.2026 11:24

Наименование	Параметры
Датчик КОРУНД-ДИ-001М-О-119-УХЛ3.1-IP68-0,1-100,0 кПа-02-0050-М20x1,5-FFPM-П65	Модель: 119
	Климатическое исполнение: УХЛ3.1 (группа исполнения С4)
	Погрешность: $\leq \pm 0,1\%$ диапазона измерений
	Верхний предел измерения и единицы измерения: 100,0 кПа
	Выходной сигнал: 0 - 20 мА (02)
	Диапазон компенсации температурной погрешности: 0...+50 °С (0050)
	Специальное исполнение: Базовое исполнение (-)
	Механическое присоединение к процессу: М20x1,5
	Материал уплотнения: FFPM
	Электрическое присоединение: кабельный вывод IP65 с указанием длины в метрах (П65)
	Госповерка: без госповерки (-)
	Степень защиты: IP68 по ГОСТ 14254-96
	ГОСТ: ТУ 4212-001-29301297-09