

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:34



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>Датчик Метран-55-Ex-ДИВ-535-К-МП-t1-015-0,15 МПа-42-ШР1/КБуст-QM-Exр</p> | <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Искробезопасная эл.цепь</p> <p><b>Модель</b><br/>535</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛЗ.1(+5...+50)°С</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,15%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>(-0,06...0,15) МПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА</p> <p><b>Код ввода для кабеля</b><br/>Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б (розетка не поставляется)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте)</p> <p><b>Измеряемая среда</b><br/>газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси</p> <p><b>Электронный преобразователь</b><br/>микропроцессорный</p> <p><b>Свидетельство о поверке</b><br/>С свидетельством</p> <p><b>Экспортное исполнение</b><br/>в экспортном исполнении</p> <p><b>Маркировочная табличка</b><br/>Без таблички</p> <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное давление-разряжение</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p><b>Питание</b><br/>12...42 В</p> |