

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 19:05

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Датчик Метран-55-Вн-ДИ-515-МП-t8-015-2,5 МПа-05-С/КБуст | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка  |
|   | <b>Модель:</b> 515   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> ТЗ(-25...+70)°С   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,15%   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 2,5 МПа   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 мА   |
|   | <b>Код ввода для кабеля:</b> Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм                     |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> Клапанный блок, установленный на датчик давления (с отметкой в паспорте) |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> жидкости, пар, газы   |
|   | <b>Электронный преобразователь:</b> микропроцессорный  |
|   | <b>Свидетельство о поверке:</b> без свидетельства  |
|   | <b>Экспортное исполнение:</b> Без экспортного исполнения   |
|   | <b>Маркировочная табличка:</b> Без таблички  |
|   | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Питание:</b> 22...42 В  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -40...+70°С   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -40...+70°С   |
|   | <b>Материал мембраны:</b> сплав ВТ-9   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-009-12580824-2002  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |