

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 18:44



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-100 МПа-42-24 В-G1/2-Пл.-Пл.С	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 461"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 472 1254 506">Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 584"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 595 836 629">0...100 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 707"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 719 719 752">1%</p> <p data-bbox="671 797 932 831"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 842 735 875">IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 954"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 965 783 999">базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1077"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1088 1134 1122">Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 948 1200"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1211 799 1245">4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1323"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1335 1043 1368">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 847 1447"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1458 903 1491">Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 804 1570"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1581 735 1615">24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1693"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1704 967 1738">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1827 767 1861">G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 884 1939"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1951 903 1984">С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 943 2063"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 2074 963 2107">С навесной пломбой</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2186"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2197 703 2231">У2</p>