# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:47

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Манометр ДМ5001Е-У2-4 МПа-42-24 В-R1/2-Свидет. | **Тип изделия**: Манометр |
| | **Диаметр корпуса**: 100 мм |
| | **Модификация**: Цифровой манометр с токовым выходом |
| | **Диапазон показаний**: 0...4 МПа |
| | **Основная погрешность**: 1% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Измеряемая среда**: базовое |
| | **Конструктивное исполнение**: Радиальный штуцер без фланца |
| | **Выходной сигнал**: 4...20 мА |
| | **Тип индикаторного устройства**: Светодиодный индикатор |
| | **Интерфейс**: Без интерфейса |
| | **Питание**: 24 В |
| | **Материал корпуса**: Алюминиевый сплав |
| | **Присоединительная резьба**: R1/2 |
| | **Пломбировка**: Без пломбировки |
| | **Пломба навесная**: Без навесной пломбы |
| | **Климатическое исполнение**: У2 |
| | **Температура окружающей среды**: -40...+50°C |
| | **Обезжиривание**: Без обезжиривания |
| | **Экспортное исполнение**: Без экспортного исполнения |
| | **Табличка позиционного обозначения**: Без таблички |
| | **Отметка о первичной поверке в паспорте,присвоение номера**: Без отметки |
| | **Поверка ЦСМ**: Без поверки |
| | **Свидетельство о поверке**: С свидетельством |
| | **Держатель**: Латунь |
| | **Виброзащита**: N2 (от 10 до 55 Гц с амплитудой до 0,35 мм) |

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **ТУ**: 311-00225590.022-94 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026204000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |