

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 01:59



Наименование	Параметры
Манометр ДМ5001Е-У2-2,5 МПа- ФОШ-42-24 В-М20х1,5-П.П.С.-Свидет.	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 456"><b>Модификация</b></p> <p data-bbox="671 468 1251 497">Цифровой манометр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 580"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 591 826 620">0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 703"><b>Основная погрешность</b></p> <p data-bbox="671 714 715 743">1%</p> <p data-bbox="671 797 927 826"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 837 730 866">IP65</p> <p data-bbox="671 920 963 949"><b>Измеряемая среда</b></p> <p data-bbox="671 960 783 990">базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1118 1072"><b>Конструктивное исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1084 1166 1113">Осевой штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 943 1196"><b>Выходной сигнал</b></p> <p data-bbox="671 1207 799 1236">4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1319"><b>Тип индикаторного устройства</b></p> <p data-bbox="671 1330 1043 1359">Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 847 1442"><b>Интерфейс</b></p> <p data-bbox="671 1453 900 1482">Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 804 1565"><b>Питание</b></p> <p data-bbox="671 1576 735 1606">24 В</p> <p data-bbox="671 1659 963 1688"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1700 963 1729">Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1812"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1823 788 1852">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1906 884 1935"><b>Пломбировка</b></p> <p data-bbox="671 1946 916 1975">Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 943 2058"><b>Пломба навесная</b></p> <p data-bbox="671 2069 979 2098">Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2181"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2192 708 2222">У2</p>