

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:50



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-620ТЭКТ.00 (0-0,16 МПа) М20х1,5.1,0 IP66	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 930 499"><b>Степень защиты</b> IP66</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b> 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1102 745"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 914 869"><b>Класс точности</b> 1,0</p> <p data-bbox="671 920 1203 992"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115"><b>Температура измеряемой среды</b> -50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1238"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1361"><b>Стекло</b> Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1485"><b>Материал штуцера</b> Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731"><b>Гидрозаполнение</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1854"><b>Электроконтактная приставка</b> Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1193 1977"><b>Расположение штуцера</b> Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b> 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>