

Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 20:11

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Мановакуумметр ДА2010Сг-У2-150 кПа-1.0-III-IP54-G1/2- Безоп.стекло100-Черта-Пл.- П.П.Пас. | Тип изделия: Мановакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Диапазон показаний: -100...150 кПа |
| | Класс точности: 1.0 |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Фланец: Без фланца |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: G1/2-B |
| | Измеряемая среда: базовое |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура измеряемой среды: -50...+70°C |
| | Температура окружающей среды: -60...+70°C |
| | Обезжиривание: Без обезжиривания |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Технологическая черта на шкале: С чертой |
| | Демпфер: Без демпфера |
| | Исполнение сигнализирующего устройства: Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (III) |
| | Пломбировка: С пломбировкой |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: Без отметки |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой |
| | Поверка ЦСМ: Без поверки |
| | Свидетельство о поверке: Без свидетельства |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Безопасное |
| | Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав |

| Наименование | Параметры |
|--------------|---|
| | Держатель: Медный сплав |
| | Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| | Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Избыточное и вакуумметрическое |
| | Питание: 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) - для цепей переменного тока; 220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110В) - для цепей постоянного тока |
| | Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия |
| | Разъем: Задний кабельный ввод |
| | ТУ: 4212-040-00225590-2001 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |