

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:58

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2150-П-01-УХЛ**3.1(-10...+80°C)-0,25-0,63 МПа-05-К-К1/2-IP65-ГП	<p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Предел измерений 0...0,63 МПа</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 0...5 мА</p> <p>Модель 2150</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2</p> <p>Питание 15...42 В</p> <p>Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p>Протокол HART Без протокола</p> <p>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p>Вентильный или клапанный блок Без вентильного блока</p> <p>Разъем Без разъёма</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ**3.1</p> <p>Приработка С приработкой 360 часов</p> <p>Поверка с госповеркой</p>