# Спецификация

Сформировано: 18.05.2026 12:49

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2151-П-07-УХЛ**3.1(-10...+80°С)-0,25-0,16 МПа-05-К1/2-IP65-ГП | **Тип измеряемого давления**: Избыточное |
| | **Исполнение по взрывозащите**: Взрывонепроницаемая оболочка |
| | **Предел измерений**: 0...0,16 МПа |
| | **Основная погрешность**: 0,25% |
| | **Степень защиты**: IP65 |
| | **Выходной сигнал**: 0...5 мА |
| | **Модель**: 2151 |
| | **Комплект монтажных частей (КМЧ)**: Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2 |
| | **Питание**: 15...42 В |
| | **Скоба и кронштейн**: Без скобы и кронштейна |
| | **Температура окружающей среды**: -10...+80°С |
| | **Протокол HART**: Без протокола |
| | **Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой**: Тантал / Сталь12Х18Н10Т |
| | **Вентильный или клапанный блок**: Без вентильного блока |
| | **Разъем**: Без разъёма |
| | **Климатическое исполнение**: УХЛ**3.1 |
| | **Приработка**: С приработкой 360 часов |
| | **Поверка**: с госповеркой |
| | **ТУ**: 4212-028-42334258-2005 |
| | **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9026202000 |
| | **ОКПД 2**: 26.51.52.130 |