

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 05:21

Наименование	Параметры
Расходомер Метран-390М 015 P D10 S 1 R 09 ZZ OL 34 H Z HT	<p data-bbox="671 181 1310 248">Диаметр условного прохода Ду (DN), мм Ду 15 мм</p> <p data-bbox="671 304 1094 371">Материал проточной части Нержавеющая сталь AISI 304</p> <p data-bbox="671 427 1433 539">Присоединение к процессу Фланцевое EN1092-1 PN10, Type 01, соединительный выступ (Form B1)</p> <p data-bbox="671 595 1469 707">Исполнение по диапазону температур измеряемой среды Стандартное (от -40 °C до +250 °C)</p> <p data-bbox="671 763 1453 909">Исполнение расходомера по наличию канала температуры Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно</p> <p data-bbox="671 965 831 1032">Тип монтажа Удаленный</p> <p data-bbox="671 1088 887 1155">Длина кабеля 9 м</p> <p data-bbox="671 1211 1046 1279">Наличие ЖКИ Преобразователь без ЖКИ</p> <p data-bbox="671 1335 1142 1402">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 1458 951 1525">Измеряемая среда газ</p> <p data-bbox="671 1581 1302 1648">Исполнение по погрешности (жидкость) 1,0%</p> <p data-bbox="671 1704 1222 1771">Выходной сигнал Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART</p> <p data-bbox="671 1827 991 1895">Исполнение расходомера Стандартный продукт</p> <p data-bbox="671 1951 1110 2018">Протокол испытаний С протоколом гидроиспытаний</p> <p data-bbox="671 2074 1046 2141">Протокол калибровки С протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 2197 1270 2240">Исполнение по погрешности (газ, пар) 2,0%</p>