

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:55



| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Расходомер Метран-390М 015 P G40<br>S 1 R 01 ZZ OL 12 H Z HT | <p data-bbox="671 181 1310 248"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b><br/>Ду 15 мм</p> <p data-bbox="671 304 1094 371"><b>Материал проточной части</b><br/>Нержавеющая сталь AISI 304</p> <p data-bbox="671 427 1369 495"><b>Присоединение к процессу</b><br/>Фланцевое EN1092-1 PN40, Type 01, паз (Form D)</p> <p data-bbox="671 551 1469 663"><b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды</b><br/>Стандартное (от -40 °С до +250 °С)</p> <p data-bbox="671 719 1453 864"><b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры</b><br/>Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно</p> <p data-bbox="671 920 831 987"><b>Тип монтажа</b><br/>Удаленный</p> <p data-bbox="671 1043 890 1111"><b>Длина кабеля</b><br/>1 м</p> <p data-bbox="671 1167 1050 1234"><b>Наличие ЖКИ</b><br/>Преобразователь без ЖКИ</p> <p data-bbox="671 1290 1150 1357"><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное исполнение</p> <p data-bbox="671 1413 967 1480"><b>Измеряемая среда</b><br/>газ</p> <p data-bbox="671 1536 1305 1603"><b>Исполнение по погрешности (жидкость)</b><br/>0,5%</p> <p data-bbox="671 1659 1225 1727"><b>Выходной сигнал</b><br/>Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART</p> <p data-bbox="671 1783 1074 1850"><b>Исполнение расходомера</b><br/>Стандартный продукт</p> <p data-bbox="671 1906 1114 1973"><b>Протокол испытаний</b><br/>С протоколом гидроиспытаний</p> <p data-bbox="671 2029 1042 2096"><b>Протокол калибровки</b><br/>С протоколом калибровки</p> <p data-bbox="671 2152 1273 2219"><b>Исполнение по погрешности (газ, пар)</b><br/>1,0%</p> |