

Спецификация

Сформировано: 20.05.2026 13:18

Наименование	Параметры
Расходомер-счетчик ультразвуковой КАРАТ-523-С-СП- 100-5-T90-ВП-LW	Модификация: Кабель между ИБ и КБ без разъема IP65
	Исполнение корпуса: Сплит
	Номинальный диаметр: Ду 100 мм
	Температура рабочей среды: от 0 до 90°C
	Источник питания: Встроенный источник питания
	Интерфейс: радиointерфейс LoRaWAN
	Класс точности: 5,0
	Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа
	ТУ: 26.51.63-028-32277111-2024
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026102100
	ОКПД 2: 26.51.63