

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 16:19



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-Т2-(-100...0) кПа-42-24 В-Г1/2	<p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 495"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 836 618"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 741"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 864"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 987"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1134 1111"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер без фланца</p> <p data-bbox="671 1167 946 1234"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1357"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1480"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1603"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1727"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 919 1973"><b>Пломбировка</b> Без пломбировки</p> <p data-bbox="671 2029 983 2096"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2219"><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p>