

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:09



Наименование	Параметры
Вакуумметр ДМ5001Е-Т2-(-100...0) кПа-Ф-42-24 В-Г1/2-Пл.	<p data-bbox="671 181 868 253"><b>Тип изделия</b> Вакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1283 499"><b>Модификация</b> Цифровой вакуумметр с токовым выходом</p> <p data-bbox="671 551 995 622"><b>Диапазон показаний</b> -100...0 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1031 745"><b>Основная погрешность</b> 1%</p> <p data-bbox="671 797 930 869"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Измеряемая среда</b> базовое</p> <p data-bbox="671 1043 1238 1115"><b>Конструктивное исполнение</b> Радиальный штуцер с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 1167 946 1238"><b>Выходной сигнал</b> 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1155 1361"><b>Тип индикаторного устройства</b> Светодиодный индикатор</p> <p data-bbox="671 1413 903 1485"><b>Интерфейс</b> Без интерфейса</p> <p data-bbox="671 1536 794 1608"><b>Питание</b> 24 В</p> <p data-bbox="671 1659 967 1731"><b>Материал корпуса</b> Алюминиевый сплав</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1854"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2-В</p> <p data-bbox="671 1906 903 1977"><b>Пломбировка</b> С пломбировкой</p> <p data-bbox="671 2029 983 2101"><b>Пломба навесная</b> Без навесной пломбы</p> <p data-bbox="671 2152 1107 2224"><b>Климатическое исполнение</b> Т2</p>