

Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 04:00

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Вакуумметр ДВ5010Сг0Ех-У2-(-100...0)кПа-1.0-IV-K1/2-Пл.-П.П.С.-П.П.Пас.-ЦСМ | Тип изделия: Вакуумметр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Исполнение по взрывозащите: Искробезопасная электрическая цепь, 0Ex ia IIC T5 Ga X |
| | Диапазон показаний: -100...0 кПа |
| | Класс точности: 1.0 |
| | Степень защиты: IP54 |
| | Фланец: Без фланца |
| | Расположение штуцера: Радиальное |
| | Присоединительная резьба: K1/2 |
| | Измеряемая среда: Газ, пар |
| | Климатическое исполнение: У2 |
| | Температура окружающей среды: -50...+60°C |
| | Обезжиривание: Без обезжиривания |
| | Экспортное исполнение: Без экспортного исполнения |
| | Технологическая черта на шкале: Без черты |
| | Исполнение сигнализирующего устройства: Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий (IV) |
| | Пломбировка: С пломбировкой |
| | Табличка позиционного обозначения: Без таблички |
| | Отметка о первичной поверке на стекле: С отметкой |
| | Отметка о первичной поверке в паспорте, присвоение номера: С отметкой |
| | Поверка ЦСМ: С поверкой |
| | Свидетельство о поверке: Без свидетельства |
| | Материал корпуса: Сталь; Алюминиевый сплав |
| | Стекло: Литое |
| | Трубчатая пружина: Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| | Держатель: Медный сплав |

| Наименование | Параметры |
|--------------|--|
| | Механизм: Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| | Магнитное поджатие: Без магнитного поджатия |
| | Виброзащита: L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| | Тип измеряемого давления: Вакуумметрическое |
| | Питание: Максимальное напряжение коммутации 24 В / Максимальный ток коммутации 100 мА |
| | Демпфер: Без демпфера |
| | ТУ: 4212-045-00225590-2006 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |